

ЗАКАЗЧИК АО «ЦПТИ»		ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № (ТЗ) ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЗАКАЗА	
для КРАНА ШАРОВОГО		для КЛАПАНА	
Запорный <input type="checkbox"/> или Запорно-регулирующий <input type="checkbox"/>		Запорный <input checked="" type="checkbox"/> или Регулирующий <input type="checkbox"/>	
Проходной <input type="checkbox"/> или Угловой <input type="checkbox"/> или Трехходовой <input type="checkbox"/>		Проходной <input checked="" type="checkbox"/> или Угловой <input type="checkbox"/>	
С обогревом <input type="checkbox"/>	Среда: водяной пар <input type="checkbox"/> , Робогр. МПа, t + °C	Патрубки для проходного соосные <input type="checkbox"/> смещенные <input checked="" type="checkbox"/>	
Отверстие в пробке для трехходового крана Г-образное <input type="checkbox"/> Т-образное <input type="checkbox"/>		Уплотнение по штоку сальник <input type="checkbox"/> сильфон <input checked="" type="checkbox"/>	
ТЕХН. ХАРАК- ТЕРИСТИКИ	Проход условный DN 65		Возможные заужения в затворе до мм
	Давление номинал. PN 1,6 ; рабочее Pp 1,6 МПа (16 кгс/см²)		
РАБОЧАЯ СРЕДА	Наименование *		T среды 50 max °C
	Плотность ρ, 1650 кг/м³	агрегатное состояние (пар <input type="checkbox"/> , газ <input type="checkbox"/> , жидкость <input checked="" type="checkbox"/>)	
	Химический состав *	вязкость 0,69 сСт	мех. примеси 0,2%/0,5 мм
ЗАТВОР	Перепад давления ΔPmax/min		
	Герметичность в затворе: класс А <input checked="" type="checkbox"/> ГОСТ 9544 или класс (А, В или С) <input type="checkbox"/> ГОСТ Р 54808		
МАТЕРИАЛ	Трубопровода 12X18H10T	Корпуса 12X18H10T	
ПРИСОЕДИНЕ- НИЕ К ТРУБОПРОВОДУ	Под ПРИВАРКУ <input checked="" type="checkbox"/> , труба 76x4 мм		
	Муфтовое <input type="checkbox"/> , резьба		
	ШТУЦЕРНОЕ <input type="checkbox"/> НИПЕЛЬНОЕ <input type="checkbox"/> ЛИНЗОВОЕ <input type="checkbox"/> ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА <input type="checkbox"/>		
ПРИВОД	Ручной <input type="checkbox"/> : рукоятка <input type="checkbox"/> или усилитель <input type="checkbox"/> или червячный редуктор <input type="checkbox"/>		
	ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ <input type="checkbox"/>	Лопастной <input type="checkbox"/> или Поршневой <input type="checkbox"/>	двустороннего действия <input type="checkbox"/> с возврат. пруж.(отсечной) <input type="checkbox"/>
	Управл. давл. Рупр / МПа (min/max) С ручн. дублером <input type="checkbox"/>		
ДОПОЛНИ- ТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ	Позиционер пн. <input checked="" type="checkbox"/> (для регулир. арм.)	с пневмоуправлением <input type="checkbox"/> и входным сигналом МПа с электроуправлением <input type="checkbox"/> и входным сигналом 4-20 mA	
	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ <input type="checkbox"/>	с пневмоуправлен. <input type="checkbox"/> с вход. сигналом «0» и «1» кПа с электроупр. <input type="checkbox"/> до I = А, U = В, пост. <input type="checkbox"/> , перемен. <input type="checkbox"/>	
	ПНЕВМО-ПРИВОДА	Выключатель конечный <input checked="" type="checkbox"/>	пневматический <input type="checkbox"/> с выход. сигналом «0» и «1» кПа электрический <input checked="" type="checkbox"/> до I = 0,3 А, U = 24 В, пост. <input checked="" type="checkbox"/> , перемен. <input type="checkbox"/>
	Фильтр <input type="checkbox"/>	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ <input type="checkbox"/>	Модулятор <input type="checkbox"/>
ЗАЩИТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ: Пылевлагозащита IP 54 Взрывозащита <input type="checkbox"/> Искрозащита <input type="checkbox"/>			
СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА арматуры, мм: 340			
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ СРЕДЫ: любое <input type="checkbox"/> или одностороннее <input type="checkbox"/> или во входной патрубков <input checked="" type="checkbox"/>			
УСТАНОВОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: любое <input type="checkbox"/> , приводом: вверх <input checked="" type="checkbox"/> , вниз <input type="checkbox"/> , вбок <input type="checkbox"/>			
ДЛЯ Пневмо- и ЭлектроПРИВОДНЫХ: НО <input type="checkbox"/> или НЗ <input checked="" type="checkbox"/> , время срабат. с и частота раз/в			
КЛИМАТ. ИСПОЛНЕНИЕ по ГОСТ 15150 УХЛ4 при t 25 °C и влажности 80 %			
ОКРУЖАЮЩАЯ арматуру СРЕДА: Вредность нет		Взрывоопасность (тип) нет	
Гарантийный срок эксплуатации мес.		Срок службы 15 лет	Наработка на отказ циклов
Дополнительные данные: Класс безопасности клапана по НП 016 – 3Н. Арматура должна иметь подтверждение соответствия в форме обязательной сертификации по НП-071-06. Категория сейсмостойкости по НП-031-01 – II, ПЗ – 6 баллов, МРЗ- 7 баллов. Спектры ответов по НП-031-01			
Поставка монтажного комплекта: Клапан с опорной пластиной			
* -			

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Пастухов			
Проверил		Попов			
Нач. МО		Шилкин			

00667-012-068-ИОС7.2.2.0/13

Клапан запорный
с электроприводом DN65
Опросный лист

Стадия	Лист	Листов
Р		1
АО "ЦПТИ", Сибирский филиал		