

Опросный лист для заказа фильтра сетчатого
(заполняется на каждый фильтр отдельно)

Организация, город	
Тел./Факс. E-mail:	
Дата заказа	
Представитель (Ф.И.О)	

Перекачиваемая среда (газ, пар, жидкость)	Жидкость
Наименование	Раствор NaHCO ₃
Концентрация [%, г/л]	10%
Удельный вес [кг/м ³]	1200
Рабочая температура (траб.) [°C]	25-30
Горючесть, воспламеняемость, взрывоопасность по ГОСТ 31610.20-1-2020	-
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76	4
Упругость паров при траб. [ата]	-
Содержание твердых частиц в перекачиваемой жидкости [%]	5
Размер зерен (тонкость фильтрации) [мкм]	До 200
Абразивность (да, нет)	нет
Токсичность по ГОСТ 12.1.005-88 (ПДК) [мг/м ³]	2

Рабочие параметры	
Условный проход, мм	32
Давление перекачиваемой жидкости, атм.	4,2
Режим работы (непрерывный/периодический)	периодический
Время непрерывной работы, час (межрегламентное время)	
Количество «сменных» фильтроэлементов	1
Производительность, м ³ /ч	3
Строительная длина, мм	180
Количество, шт.	1

Исполнение:

С охлаждением/ без охлаждения _____
 Обогревающая (охлаждающая) жидкость _____
характеристика, температура

Крепление к объекту: металлические стойки, лапы, кронштейн (нужное подчеркнуть)

Материал корпуса фильтра и сетки: сталь 12X18H10T

Соединение с объектом:

Фланцевое исп. М ГОСТ33259-2015 на PN 1,6 МПа (16 кгс/см2)
 муфтовое _____

Особые требования заказчика: Фильтр сетчатый должен быть снабжен ответными фланцами. Фланцы по ГОСТ 33259, тип - 11, исполнение уплотнительных поверхностей "L". Уплотнительная прокладка из фторопласта Ф-4 и крепежные элементы. Болты по ГОСТ Р ИСО 4014-2013, материал 14X17H2, гайки по ГОСТ ISO 4032-2014, материал 12X18H10T. Размер трубопровода: DN32 - Ø38x3мм.

Арматура должна иметь подтверждение соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза N 825 TP TC 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" в форме декларирования соответствия.

_____ (подпись)

_____ (дата)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл

00667-012-06В-ИОС7.2.3.0/19

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Верхотуров				
Проверил	Семёнов				
Нач. МО	Шилкин				
Н.контр.	Ураков				

Фильтр сетчатый

Опросный лист

Стадия	Лист	Листов
П		1
АО "ЦПТИ", Сибирский филиал		